

Renforcement de l'AEP de Settât - ONEE

DESCRIPTION

Renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de **SETTAT**, Lot 1 « Conduites ».

MAITRE D'OUVRAGE	ONEE
CONSTRUCTION	STAM
ANNEE DE REALISATION	2013
APPLICATION	Eau potable



Détails Conduite – Matériau

LONGUEUR TOTALE	22 Km
DIAMETRE DN	600 mm
PRESSION PN	6 / 8 / 10 / 14 / 18 bars
RIGIDITE SN	5000 N/m ²
TYPES DE RACCORD	REKA
PIECES SPECIALES	Coude, Bride, Té
NATURE DU SOL	G3
NATURE DU REMBLAI	SC3

FLUIDES TRANSPORTES	Eau potable
TYPE D'INSTALLATION	Enterrée
NORMES	AWWA C950 AWWA M45 ASTM D3517
TYPE DE CONDUITE	Standard
POURQUOI NOTRE PRODUIT ?	Compétitif ; Résistance à la corrosion et l'abrasion ; Léger ; Installation rapide

